

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00516  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621618  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Конкорд". Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, д.40, кв. 8, тел.: (4812) 31-73-72, 31-14-23. ОГРН: 1026701430623, ИНН: 6730005732.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО "Конкорд". Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, д.40, кв. 8, тел.: (4812) 31-73-72, 31-14-23 на производстве: 214031, г. Смоленск, ул.Индустриальная 2. ОГРН: 1026701430623.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабель силовой, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марок:ВВГ, ВВГ-П, с числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм<sup>2</sup> до 95 мм<sup>2</sup>, на напряжение переменного тока до 1,0 кВ включительно, изготовленный по ГОСТ 16442-80. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ГОСТ Р 53315-2009 (класс пожарной опасности ПРГО 1), ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007,  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)  
ГОСТ 16442-80 (п.2.7)

код ОК 005 (ОКП)  
35 3300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8544 49

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** протоколы испытаний №С15-ТР, С16-ТР от 25.01.2010 г., ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), на систему менеджмента качества применительно к разработке, производству и поставке кабелей, проводов, шнуров и проволоки, Р. №РОСС RU.ИК11. К00027 от 27.12.2007 года выданный Орган по сертификации систем качества «Секаб» ОС СК «Секаб», №РОСС RU.0001.13ИК11. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5с.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 01.02.2010 по 30.01.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенов

А.В. Трошин