

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00912
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629423
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Конкорд". Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, д.40, кв. 8, тел.: (4812) 31-73-72, 31-14-23. ОГРН: 1026701430623, ИНН: 6730005732.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Конкорд". Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. 2-я линия Красноармейской Слободы, д.40, кв. 8, тел.: (4812) 31-73-72, 31-14-23. ОГРН: 1026701430623.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, не распространяющие горение с пониженным газо- и дымовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 95 мм², числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), на номинальное напряжение переменного тока 0,66 кВ, марок: ВВГнг-LS, ВВГнг-LS-П, ВВбШвнг-LS, изготовленный по ТУ 3500-004-12350648-10. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ГОСТ Р 53315-2009 (класс пожарной опасности ПРГП 1, ПД 2), ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 категория А

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
35 2100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний №М01137-ТР от 18.06.2010 г., №М01145-ТР от 22.06.2010 г., ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ССПБ. RU.ИН.061 от 26.03.2009, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), на систему менеджмента качества применительно к разработке, производству и поставке кабелей, проводов, шнуров и проволоки, Р. №РОСС RU.ИК11. К00027 от 27.12.2007 года выданный Орган по сертификации систем качества «Секаб» ОС СК «Секаб», №РОСС RU.0001.13ИК11. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.06.2010 по 23.06.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

А.В. Трошин