



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. ОП078. Н. 00068

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 30.05.2008 г.

Действителен до 30.05.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ
сечением (50x25)+(600x150), выпускаемые по ТУ 3449-001-13366978-04
с изменением № 1.

34 4900
код ОКП

продукция

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

ГОСТ 30247.0 – 94 (раздел 9;10), ТУ 3449-001-13366978-04 с изменением № 1 (раздел 3.4)
(нормируемый предел огнестойкости R 30)

нд

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО "ОСТЕК-ПРОФ", ОКПО 13366978.**
144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38.
Тел. (49657) 3-12-49, тел./факс (49657) 2-32-55.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО "ОСТЕК-ПРОФ", ОКПО 13366978**
144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38.
Тел. (49657) 3-12-49, тел./факс (49657) 2-32-55.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0221545

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Протокол испытаний № 650-К от 01.06.2005 г.	ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт» аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИН061 от 31.08.2004 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0220-АОП от 23.05.2008 г.	ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
Заявление-декларация от 23.05.2008 г.	ООО «ОСТЕК-ПРОФ», ОКПО 13366978.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

**Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР».
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР».
Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.
Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Руководитель
Органа по сертификации



В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт

Б.П. Жезлов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.