



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. ОП044. Н. 00167

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 06.11.2007 г.

Действителен до 06.11.2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

ЛОТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК,
Серий: ПЛМ, ПЛМУ (высота лотка 35 ÷ 105 мм,
ширина лотка 60 ÷ 600 мм),
выпускаемые по ТУ 3449-001-42816528-07

34 4961
код ОКП

7314 31 000 0
код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 30247.0 – 94 (раздел 9,10); ТУ 3449-001-42816528-07 (разд. 2.3), -
нормируемый предел огнестойкости по потере несущей способности R 30;
негорючий – НГ по ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97*

ИД

при добровольной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ООО «ОСТЕК-ПРОФ», ОКПО 13366978.**
144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38.
Тел. (49657) 3-12-49, тел./факс (49657) 3-12-49.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО «ОСТЕК-ПРОФ», ОКПО 13366978.**
144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38.
Тел. (49657) 3-12-49, тел./факс (49657) 3-12-49.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0104061

Сертификат выдан на основании:

Документ <i>(наименование, номер, дата)</i>	Исполнитель <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
Отчет об испытаниях № 1309/С-2007 от 29.10.2007 г.	НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г.
Протокол испытаний № 2096-К от 02.11.2007 г.	ИЦ ПБ "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт" № ССПБ.RU.ИН.061 от 31.08.2004 г.
Заявление-декларация от 17.09.2007 г.	ООО "ОСТЕК-ПРОФ", ОКПО 13366978.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений. (ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 05.10.2006 г. 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.

Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34. Факс (495) 673-13-27, 913-25-38.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель Органа по сертификации



Эксперт


подпись
П.А. Стороженко
инициалы, фамилия


подпись
В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.