



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. ОП057.В00066

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 06.02.2007

Действителен до 05.02.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированные надлежащим образом образцы

кабеля силового, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ
пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести,
на напряжение переменного тока 1 кВ, с числом жил 1, 2, 3, 4, 5,
сечением жилы от 2,5 мм² до 150 мм², марки АВВГнг,
выпускаемые по техническим условиям ТУ 16.К02-09-2006

35 3771
код ОКП

8544 49 300 0
код ТН ВЭД

продукция

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 12.2.007.14-75* (п.2), ГОСТ 16442-80 (п. 2.7), НПБ 248-97* (п. 5.2):
предел распространения горения пучком кабелей, ПРГП 1

ИД

при обязательной сертификации

вид сертификации

Сертификат распространяется **на серийный выпуск**

серийный выпуск, партии, единичное изделие

Сертификат выдан **ОАО «Рыбинсккабель»**,

ОКПО 21673625, ИНН 7610069398, 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск,
пр. 50 лет Октября, д.60, тел.(4855) 297-797, факс (4855) 209-420, 297-777

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ОАО «Рыбинсккабель»**,

ОКПО 21673625, ИНН 7610069398, 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск,
пр. 50 лет Октября, д.60, тел.(4855) 297-797, факс (4855) 209-420, 297-777

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0109463