



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ.RU.011019.H00440

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной безопасности  
в Российской Федерации

07.08.2006 г.

Действителен до 07.08.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:  
кабель силовой, не распространяющий горение, с алюминиевыми и медными жилами, с изоляцией и  
оболочкой из ПВХ композиций пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на  
напряжение переменного тока 1.0 кВ, с числом жил из ряда: 2, 3, 4, сечением жилы от 6 мм<sup>2</sup> до 150 мм<sup>2</sup>,  
марок: АВВШанг-LS, ВВШанг-LS, изготовленный по ТУ 16 К71-310-2001

*продукция*

**35 3000**

*код ОКП*

**8544 59**

*код ТИ В-1/1*

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
МЭК 61034-2-2005:

*112*

при добровольной сертификации

**сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию**

*серийный выпуск, периодическое издание*

Сертификат выдан: ОАО "Рыбинскабель", код ОКПО 21673625  
Р.Ф., 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д.60,  
тел.:(4855) 297-797, факс:(4855) 209-420

*реквизиты производителя, организатора, адрес*

Изготовитель ОАО "Рыбинскабель", код ОКПО 21673625  
Р.Ф., 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д.60,  
тел.:(4855) 297-797, факс:(4855) 209-420

*реквизиты производителя, организатора, адрес*



№ 0218282