



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП019.В01271

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной безопасности
в Российской Федерации
30.01.2006 г.

Действителен до 30.01.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец: кабель силовой с алюминиевыми жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности, без защитного покрова, марки АВВГнг-LS, на номинальное напряжение переменного тока 1,0 кВ, с числом жил из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, сечением жил от 1,5 мм² до 120 мм², изготовленный по ТУ 16.К71-310-2001

продукция

35 3771

код ОКП

8544 59

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75* (п.2); ГОСТ 12176-89 (п.3); ГОСТ Р МЭК 332-3-96 по категории "А"; НПБ 248-97* (п.5.2) (предел распространения горения кабелей, проложенных в пучке, по категории "А" с пределом распространения горения - ПРГП 1);

Ид

при обязательной сертификации
сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: ООО "Рыбинсккабель", код ОКПО 21673625
152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д.60,
тел.:(4855) 297-797, факс:4855) 209-420

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель: ООО "Рыбинсккабель", код ОКПО 21673625
152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д.60,
тел.:(4855) 297-797, факс:(4855) 209-420

реквизиты предприятия, организации, адрес

М.П.



№ 0107865

