

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП019.Н00306

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной безопасности
в Российской Федерации
10.06.2005 г.

Действителен до 10.06.2008 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:
кабель монтажный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с
медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной
пожароопасности, марок: КМЭКВнг-LS, КМЭВнг-LS, с числом жил от 2 до 14 включительно,
сечением жилы: от 0,5 мм² до 1,5 мм², на номинальное напряжение 500 В переменного
тока частотой до 400 Гц, изготовленный по ТУ 16.К02.12-2004

продукция

35 8132

код ОКП

8544 59

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 12.2.007.14-75* (п.2); ГОСТ Р МЭК 332-3-96 по категории "А", (п.2.9); (предел
распространения горения кабелей, проложенных в пучке, по категории "А" с пределом
распространения горения - ПРГП 1)

ИД

при добровольной сертификации
сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию

серийный выпуск, партии, отдельные изделия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: ООО "Рыбинскабель", код ОКПО 21673625
152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д.60,
тел.:(0855) 200-050, факс:(0855) 209-420

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель: ООО "Рыбинскабель", код ОКПО 21673625
152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д.60,
тел.:(0855) 200-050, факс:(0855) 209-420

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0106670