



# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП003.В.00639

Зарегистрирован в Государственном  
реестре Системы сертификации в области  
пожарной безопасности 11.09.2007

Действителен до 10.09.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный  
надлежащим образом образец

**Кабели монтажные, не распространяющие горение,  
с оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести,  
парной скрутки, на напряжение 500 В вкл., с числом пар  
от 2 до 14, сечением жил от 0,5 до 1,5 кв.мм.,  
марок КМЭКВнг, КМЭВнг ТУ 16.К02-12-2004**

35 8100  
код К-ОКП

наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

**ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), НПБ 248-97 (п.5.2) в части требований  
к кабелю, проложенному в пучке по категории "А" с пределом  
распространения горения ПРГП1 по НПБ 248-97**

обозначение НД

**при обязательной сертификации**

сертификат распространяется на **серийное производство**

серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **ОАО "Рыбинсккабель"**

наименование предприятия, организации

**152916, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, д.60  
тел.: (4855) 297-797, факс: (4855) 200-629 ИИН 7610069398**

юридический адрес, телефон, факс, ИИН

Изготовитель **ОАО "Рыбинсккабель"**

наименование предприятия, организации

**152916, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, д.60  
тел.: (4855) 297-797, факс: (4855) 200-629 ИИН 7610069398**

юридический адрес, телефон, факс, ИИН



№ 0107606