

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП019.В01093

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной безопасности
в Российской Федерации
07.06.2005 г. Действителен до 07.06.2008 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:
кабель управления и контроля гибкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и
газовыделением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной
пожароопасности, марок: КУГВВнг-LS, КУГВЭВнг-LS, КУГВВЭнг-LS, с числом жил от 7 до 61,
сечением жилы: от 0,35 мм² до 0,5 мм² включительно, на номинальное напряжение 380 В
переменного тока частотой до 50 Гц, изготовленный по ТУ 16.К71-310-2001

продукция

35 6100

код ОКП

8544 59

код ТН ВЭД

отвечает требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 12.2.007.14-78* (п.2); ГОСТ Р МЭК 332-3-96 по категории "А", (п.2.9); НПБ 248-97*
(п.5.2); (предел распространения горения кабелей, проложенных в пучке, по категории
"А" с пределом распространения горения - ПРГП 1)

или

при обязательной сертификации
сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: ООО "Рыбинскабель", код ОКПО 21673625
152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д.60,
тел.:(0855) 200-050, факс:(0855) 209-420

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель: ООО "Рыбинскабель", код ОКПО 21673625
152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, просп. 50 лет Октября, д.60,
тел.:(0855) 200-050, факс:(0855) 209-420

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0106667