

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ64.Н01497

Срок действия с 07.06.2005г.

по 07.06.2008г.

0499211

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.10АЮ64

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ"

129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, тел. (095) 681-97-11, факс (095) 684-42-40

ПРОДУКЦИЯ Кабели управления и контроля гибкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности марок КУГВВнг-LS, КУГВЭВнг-LS, КУГВВЭнг-LS с числом жил от 1 до 52, сечением жилы от 0,35 до 2,5 мм. кв. на номинальное напряжение 500 В переменного тока частотой до 100Гц. ТУ 16.К71-310-2001.

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

35 6100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 16.К71-310-2001.

КОД ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Рыбинсккабель", ИНН:7610055902

152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, 60

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "Рыбинсккабель". ИНН:7610055902. Код-ОКПО:21673625

152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, проспект 50 лет Октября, 60, тел. 0855 200 050, факс 0855 209 420

НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний от 31.05.2005 № № 19, 20 ИЛКП ООО

"Рыбинсккабель", рег. № РОСС RU.0001.22МЕ14, адрес: Ярославская обл., г.Рыбинск, проспект 50 лет Октября, 60, сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП019.В01093 от 07.06.2005г., выданный ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ", рег. № ССПБ.RU.ОП.019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии, в товарном проспекте и эксплуатационной документации



Руководитель органа

Эксперт

О.Г. Петров

инициалы, фамилия

Ю.Г. Кузнецов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации