



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП003.В.00642

Зарегистрирован в Государственном
реестре Системы сертификации в области
пожарной безопасности 18.10.2007

Действителен до 17.10.2010

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный
надлежащим образом образец

**Кабели контрольные, не распространяющие горение,
с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ
композиций пониженной пожароопасности с низким дымо-
и газовыделением, в общем экране (см. Приложение)
ТУ 16.К71-310-2001**

35 6300
код К-ОКП

наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
ГОСТ 12.2.007.14-75 (п.2), ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005,
НПБ 248-97 (п.5.2) в части требований к кабелю, проложенному в
пучке по категории "А" с пределом распространения горения ПРГП1
по НПБ 248-97

обозначение НД

при обязательной сертификации

сертификат распространяется на **серийное производство**

серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **ОАО "Рыбинсккабель"**

наименование предприятия, организации

**152916, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, д.60
тел.: (4855) 297-797, факс: (4855) 200-629 ИИН 7610069398**

юридический адрес, телефон, факс, ИИН

Изготовитель **ОАО "Рыбинсккабель"**

наименование предприятия, организации

**152916, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, д.60
тел.: (4855) 297-797, факс: (4855) 200-629 ИИН 7610069398**

юридический адрес, телефон, факс, ИИН



№ **0107609**